



Kraków, dnia 12 maja 2017 r.

**Małopolski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej**

WZ. 5595.163.3.2017

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 191 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719), stosownie do art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), w związku z wnioskiem z dnia 5 kwietnia 2017 r. Zarządu Powiatu Nowotarskiego, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ reprezentowanego przez pełnomocnika: P. Krzysztofa Sołtysa, ul. Sobieskiego 8, 34-480 Jabłonka, w sprawie uzgodnienia ekspertyzy technicznej sporządzonej przez rzeczoznawców: budowlanego – mgr inż. Mariana Florka, Nr upr. 73/98/R oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – mgr inż. Krzysztofa Sołtysa, Nr upr. 637/2015, w związku z niespełnieniem wymagań bezpieczeństwa pożarowego w zakresie:

- wyposażenia w hydranty 25

Zespołu Szkół w Rabce Zdroju zlokalizowanego przy ul. Kościuszki 9, 34-700 Rabka Zdrój

w y r a ż a m z g o d ę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób inny niż podany w § 19 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, stosownie do wskazań opracowania pn.: „*Ekspertyza techniczna dotycząca warunków bezpieczeństwa pożarowego Zespół Szkół ul. Kościuszki 9 34-700 Rabka Zdrój*” z miesiąca marca 2017 r. tj.:

1. *Wykonanie budynku sali gimnastycznej w klasie odporności pożarowej „B”.*
2. *Wyposażenie obu budynków w system sygnalizacji pożarowej – ochrona pełna.*
3. *Wyposażenie systemu sygnalizacji pożarowej w sygnalizatory podające komunikaty głosowe o zagrożeniu.*
4. *Wyposażenie budynku w hydranty wewnętrzne zgodnie z częścią graficzną przedmiotowej ekspertyzy (wyposażenie budynku sali gimnastycznej zgodnie z projektem budowlanym).*
5. *Wyposażenie poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne zapewniające na poziomie podłogi oświetlenie o natężeniu światła nie niższym niż 2 lx.*
6. *Przeprowadzenie raz w roku szkolenia z zakresu obsługi gaśnic i hydrantów wewnętrznych wszystkich pracowników.*
7. *Zapewnienie w kotłowni otwieralnych okien o powierzchni nie mniejszej niż 1/15 powierzchni podłogi pomieszczenia kotłowni.*

8. Zapewnienie drzwi wejściowych otwierających się na zewnątrz kotłowni, z zamknięciem bezklamkowym od wewnątrz kotłowni, otwierającymi się z kotłowni pod naciskiem.
9. Wyposażenie pomieszczenia kotłowni w oprawy oświetleniowe o stopniu ochrony min. IP 65.
10. Nieprowadzenie przewodów gazowych przez inne pomieszczenia.
11. Połączenie systemu sygnalizacji pożarowej z systemem detekcji gazu dwutorowo (zadziałanie SSP powoduje zamknięcie zaworu gazu, zadziałanie systemu detekcji gazu powoduje alarm I stopnia w SSP).
12. Wykonanie dojazdu do budynku zgodnie z częścią graficzną przedmiotowej ekspertyzy.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4, w związku z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.p.a. odstąpiono od uzasadnienia.

Jednocześnie informuję, iż wszystkie pozostałe wymagania obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej, powinny być spełnione w sposób wprost z nich wynikający.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa, za pośrednictwem Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Zarzecze 106, 30-134 Kraków w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia (art. 141 § 1 i § 2, art. 129 § 1 w związku z art. 144 K.p.a.).

Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia (art. 143 K.p.a.).



[Signature]
Małopolski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej

nadbryg. Stanisław Nowak

Otrzymują:

1 x Krzysztof Sołtys
ul. Sobieskiego 8
34-480 Jabłonka,

1 x a/a.

Do wiadomości:

1 x KP PSP w Nowym Targu.