

Nr obw.	P_z	NAZWA OBWODU
P/1	15,0	Zasilanie - Zestaw hydroforowy wewnętrzny POM. 0.6
P/2	9,20	Zasilanie - Zestaw hydroforowy zewnętrzny
P/3	0,50	Zasilanie - Centrala SAP
P/4	1,00	Zasilanie - Centrala DSO
P/4	0,10	Zasilanie - Detektor gazu-Kotłownia
	25,80 kW	

OZNACZENIA:

PL - licznik energii

FW - zabezpieczenie WLZ - rozłacznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkości "00" 160A przystosowany do plombowania

FZ - ogranicznik mocy wyposażony w człon przeciążeniowy, ale bez czlonu zwarciowego, z funkcją ręcznego rozłączania obwodu + zacisk PEN.
Ww. aparaty zabudowane w osłonie izolacyjnej przystosowanej do plombowania, z dostępną dla Odbiorcy dźwignią załącz/wyłącz.

SYSTEM OCHRONY OD PORAŻEŃ:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA
UKŁAD SIECI:
TN-S

PROJEKT BUDOWLANY-ZAMIENNY

BRANŻA	ELEKTRYCZNA
TEMAT	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W RABCE-ZDRÓJ
LOKALIZACJA	ZESPÓŁ SZKÓŁ W RABCE-ZDRÓJ 34-700 RABKA-ZDRÓJ UL. KOŚCIUSZKI 9
INWESTOR	STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TARGU Al. TYSIĄCLECIA 35 34-400 NOWY TARG
NAZWA RYSUNKU	SCHEMAT INSTALACJI - TB-PPOŻ
PROJEKTANT	mgr inż. KRZYSZTOF KOKOSZKA
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. KRZYSZTOF JANUSZ

SKALA	DATA	NR RYS.	SYMBOL
-	2017.06	3	E

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, ŁĄCZNIE Z PRAWEM REPRODUKCJI LUB UDOSTĘPNIANIA OSOBOM TRZECIM TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZĘŚCI, BEZ WYRAŹNEGO UPOWAŻNIENIA G.P. ZERIBA (Dz. U 24/2004, poz. 83, art. 115-118)