



Kraków, dnia 12 maja 2017 r.

**Małopolski Komendant Wojewódzki  
Państwowej Straży Pożarnej**

**WZ. 5595.163.1.2017**

## **P O S T A N O W I E N I E**

Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 191 z późn. zm.), § 2 ust. 3a oraz § 207 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422), stosownie do art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), w związku z wnioskiem z dnia 5 kwietnia 2017 r. Zarządu Powiatu Nowotarskiego, ul. Bolesława Wstydlivego 14, 34-400 Nowy Targ reprezentowanego przez pełnomocnika: P. Krzysztofa Sołtysa, ul. Sobieskiego 8, 34-480 Jabłonka, w sprawie uzgodnienia ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego sporządzonej przez rzeczoznawców: budowlanego – mgr inż. Mariana Florka, Nr upr. 73/98/R oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – mgr inż. Krzysztofa Sołtysa, Nr upr. 637/2015, w związku z niespełnieniem wymagań bezpieczeństwa pożarowego w zakresie:

- długości dojścia ewakuacyjnego,
- szerokości drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej oraz stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku,
- szerokości poziomej drogi ewakuacyjnej,
- zamknięcia drzwiami wyjść z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne,
- zamknięcia piwnicy drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30,
- odległości od granic lasu,
- lokalizacji kotłowni na paliwo gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1 oraz maksymalnej mocy cieplnej przekraczającej 60 kW

w Zespole Szkół w Rabce Zdroju zlokalizowanym przy ul. Kościuszki 9, 34-700 Rabka Zdrój

### **w y r a ż a m   z g o d ę**

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób inny niż podany w § 256 ust. 3, § 239 ust. 4, § 242, § 236 ust. 3, § 250 ust. 1, § 271 ust. 8 oraz § 176 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, stosownie do wskazań opracowania pn.: „*Ekspertyza techniczna dotycząca warunków bezpieczeństwa pożarowego Zespół Szkół ul. Kościuszki 9 34-700 Rabka Zdrój*” z miesiąca marca 2017 r. tj.:

1. *Wykonanie budynku sali gimnastycznej w klasie odporności pożarowej „B”.*
2. *Wyposażenie obu budynków w system sygnalizacji pożarowej – ochrona pełna.*
3. *Wyposażenie systemu sygnalizacji pożarowej w sygnalizatory podające komunikaty głosowe o zagrożeniu.*

4. Wyposażenie budynku w hydranty wewnętrzne zgodnie z częścią graficzną przedmiotowej ekspertyzy (wyposażenie budynku sali gimnastycznej zgodnie z projektem budowlanym).
5. Wyposażenie poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne zapewniające na poziomie podłogi oświetlenie o natężeniu światła nie niższym niż 2 lx.
6. Przeprowadzenie raz w roku szkolenia z zakresu obsługi gaśnic i hydrantów wewnętrznych wszystkich pracowników.
7. Zapewnienie w kotłowni otwieralnych okien o powierzchni nie mniejszej niż 1/15 powierzchni podłogi pomieszczenia kotłowni.
8. Zapewnienie drzwi wejściowych otwierających się na zewnątrz kotłowni, z zamknięciem bezklamkowym od wewnątrz kotłowni, otwierającymi się z kotłowni pod naciskiem.
9. Wyposażenie pomieszczenia kotłowni w oprawy oświetleniowe o stopniu ochrony min. IP 65.
10. Nieprzewodzenie przewodów gazowych przez inne pomieszczenia.
11. Połączenie systemu sygnalizacji pożarowej z systemem detekcji gazu dwutorowo (zadziałanie SSP powoduje zamknięcie zaworu gazu, zadziałanie systemu detekcji gazu powoduje alarm I stopnia w SSP).
12. Wykonanie dojazdu do budynku zgodnie z częścią graficzną przedmiotowej ekspertyzy.

## Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4, w związku z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.p.a. odstąpiono od uzasadnienia.

Jednocześnie informuję, iż wszystkie pozostałe wymagania obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej, powinny być spełnione w sposób wprost z nich wynikający.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

## Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa, za pośrednictwem Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Zarzeczcie 106, 30-134 Kraków w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia(art. 141 § 1 i § 2, art. 129 § 1 w związku z art. 144 K.p.a.).

Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia (art. 143 K.p.a.).



Małopolski Komendant Wojewódzki  
Państwowej Straży Pożarnej  
*[Signature]*  
nadbryg. Stanisław Nowak

### Otrzymują:

1 x Krzysztof Sołtys  
ul. Sobieskiego 8  
34-480 Jabłonka,

1 x a/a

+ 1 egz. Ekspertyzy.

+ 1 egz. Ekspertyzy

### Do wiadomości:

1 x KP PSP w Nowym Targu

+ 1 egz. Ekspertyzy.