



- ☑ LINIOWA CZUJKA DYMU 6000/FIREBAM
- ☑ OPTYCZNA CZUJKA DYMU 6000PLUS/OPHTCO
- ☑ CZUJKA CIEPŁA 6000PLUS/HT
- ☑ RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY 6000/MCP
- ☑ MODUŁ WYJŚCIA PROTEC 6000/CCD
- ☑ SYGNALIZATOR GŁOSOWO-OPTYCZNY SGO-Pg2
- PĘTLA DOZDOROWA - PRZEWÓD YnTKSYekw 4x2x0.8mm²
- - - PĘTLA SYGNALIZATORÓW - PRZEWÓD YnTKSYekw 4x2x1.0mm²

Ruter TP-LINK TL-R860
CENTRALA ODDYMIANIA
RZN 43xx-E

- LEGENDA:
- ☑ - SIŁOWNIK OKNA ODDYMIAJĄCEGO
 - ☑ - NAPĘD ŁAŃCUCHOWY - OKNO PRZEWIETRZANIA
 - ☑ - PRZYCISK ODDYMIANIA
 - ☑ - PRZYCISK PRZEWIETRZANIA
 - ☑ - CZUJKA DYMU SYSTEMU ODDYMIANIA
 - ☑ - TRZYMAK ELEKTROMAGNETYCZNY
 - - PUSZKA PIP
 - - PRZEWÓD YnTKSYekw 4x2x0.8mm²
 - - - - PRZEWÓD HDGk 4x1.5mm²
 - - - PRZEWÓD YnTKSYekw 4x2x0.8mm
 - - - 2 x GNIAZDO RJ-45 Kat. 6

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ
NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA
1.1 SALA GIMNASTYCZNA
1.2 KORYTARZ/KLATKA
1.3 PRZEWIAZKA

PROJEKT BUDOWLANY-ZAMIENNY

BRANŻA	ELEKTRYCZNA
TEMAT	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W RABCE-ZDRÓJ
LOKALIZACJA	ZESPÓŁ SZKÓŁ W RABCE-ZDRÓJ 34-700 RABKA-ZDRÓJ UL. KOŚCIUSZKI 9
INWESTOR	STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TARGU AL. TYSIĄCLECIA 35 34-400 NOWY TARG
NAZWA RYSUNKU	RZUT PIĘTRA SALI GIMNASTYCZNEJ - INSTALACJA SAP
PROJEKTANT	mgr inż. KRZYSZTOF KOKOSZKA
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. KRZYSZTOF JANUSZ

SKALA	DATA	NR RYS.	SYMBOL
1:100	2017.06	13	E

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. ŁĄCZNIE Z PRAWEM REPRODUKCJI LUB UDOSTĘPNIANIA OSOBOM TRZECIM TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZĘŚCI, BEZ WYRAŻNEGO UPOWAŻNIENIA G.P. ZERIBA (Dz. U 24/2004, poz. 83, art. 115-118)